



الرئاسة العامة للحرس الوطني  
الهيئة الإدارية  
الشؤون الهندسية

الرقم: د / ١٠ / ١٤٢١ / ٣٠١ / ٤٤٤٤ / ٤٤٤٤

التاريخ: ٩ / ١٢ / ٢٠٠١ م

**PROJECT: BUILDINGS AT NATIONAL GUARD HEADQUARTER**

**Transmittal No: Nil**

**Dated: 01/12/2001.**

**Material: Door Hardware**

**Use: Service Buildings 6 Nos. Shops**

**Source: Telesco, Azbe, Ocariz, Hoppe. (Spain, Italy and Germany,  
Local agent: Al Sabih National Company.)**

With reference to the door hardware submittal and our meeting with you on 05/12/2001, the following points shall be considered in our approved material remarks:

1. In Mess and Club Building, all internal double doors shall be provided with semi-circular pull handle from Hoppe.
2. The meeting room in library (Mosque Building) shall be provided with same handle as mentioned above.
3. All other meeting rooms shall be provided with cranked pull handles.
4. Any other pull handles shall be straight pull handle.
5. All the pull handles shall be provided with rose.
6. All special rooms and officer's offices shall be provided with sliding arm door closer.
7. All other door closures shall be from Telesco uni-flexi model.
8. The Mosque 2 Nos. of door shall be provided with decorative brass hardware.
9. The painting device shall be touch type from Azbe.
10. Follow master key system as per specification from Azbe lock key cylinder.

Follow the attached hardware set schedule in principle.

Any discrepancies shall be brought in our knowledge before placing the order.

Major Khaleefah Al Otaibi  
Project Manager



عقد رقم: 2009/2008-312

مشروع: إنشاء وانجاز و...  
ية مبنى مركز العمليات بتوسعة الرئاسة العامةدار الديوس للاستشارات الهندسية  
Dar AL-DABBOUS ENGINEERING CONSULTANTS  
معماريون - مخططون - مهندسون  
ARCHITECTS - PLANNERS - ENGINEERS

الرئاسة العامة للحرس الوطني

مجموعة النظام الهندسي  
engineering systems group

شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

المرحلة: اول

## طلب اعتماد مواد

نوع المادة : أبواب وإطارات حديد	أعمال : التشطيبات (الأبواب الحديدية)		كتالوجات <input type="checkbox"/>	عينات <input checked="" type="checkbox"/>	مواد <input checked="" type="checkbox"/>	معدات <input type="checkbox"/>	تقديم الاعتماد: <input type="checkbox"/>
التاريخ:	رقم التقديم السابق إن وجد:	2009/ 08 / 16	التاريخ:	2009/ 08 / 16	رقم نموذج التقديم: Finish 31		
جداول الكميات	المخططات	المواصفات الخاصة بالمادة	مواصفات العينة	البلد المصدر/ اسم المصنع	وصف المادة		
PAGE III-4/27,28	A/11, A/12, A/13, A/43, A/44	Page III-2/5/2 to 3	مرفق عينة للباب والإطار DATA SHEET ومرفق واعتماد الإدارة العامة للإطفاء	FRANCE METAL / CECO DOOR / USA	STEEL DOORS & FRAMES (FIRE RATED)		
ملحوظة : اعتماد العينة لا يعفى المقاول من التزاماته تجاه العقد.			التاريخ: 2009/08/16	تسليم ممثل المتعهد:			
التباين بين العقد والمادة المقدمة:			التاريخ: 2009/08/16	استلام المهندس المقيم:			
مرفق كتالوجات <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	مرفق عينات <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ملاحظات مدير المشروع:	إعادة تقديم <input type="checkbox"/>	مرفوض <input type="checkbox"/>	معتمد مع ملاحظات <input type="checkbox"/>	معتمد <input checked="" type="checkbox"/>	ملاحظات المهندس المقيم:
التاريخ: 2009/08/16	ملاحظات مدير المشروع:		التاريخ: 2009/08/16	ملاحظات المهندس المقيم:			
ملاحظات مدير المشروع:			1- تقبل العينة للأبواب نماذج (D1 & D2 & D15) فقط..... 2- تقديم عينات للأبواب Sound control door نماذج (D3 & D4 & D12 & D18). 3- تقديم عينة وكتالوج باب Air tightness (D11). 4- الإلتزام بالمواصفات الخاصة بتوعية الحديد والدهانات. 3- تقديم لوحة للاكتسورات المستعملة.....				
التوقيع:			Approved as noted				
التاريخ: 2009/08/16			اعتماد الحرس الوطني:				

( ) المقاول

( ) المهندس المقيم

( ) مدير المشروع

استلام المتعهد:  
نسخ / ( ) المالك