



شهادة اعتماد مواد إنشائية

أبواب معدنية مقاومة للحريق صنع - مصر
انتاج شركة (FRANCE METAL) مصر

اسم الشركة / المصنع :

شركة السابل الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.

العنوان :

فاكس: 22430755

ت: 22450400 - 22450500

الرمز البريدي: 13118 - الكويت

ص.ب: 25731 الصفاة

تاريخ الانتهاء

2021 / 3 / 5

تاريخ الإصدار

2019 / 3 / 6

وصف المواد المعتمدة :

أبواب معدنية مقاومة للحريق صنع شركة فرانس ميتال المصرية ، وتم الفحص بالمختبر الأمريكي UL - شهادة رقم (R3791/ R3821/R22161)

الملاحظات:

- ضرورة الالتزام بالموصفات العامة للوزارة والموصفات الخاصة لكل مشروع على حده والمتعلقة بهذه المنتجات.
- يتم التقدم بهذه المنتجات من خلال المقاولين المعتمدين للمشاريع العائدة لوزارة الأشغال العامة شريطة أن تطابق المواصفات العامة للوزارة والموصفات الخاصة بالعقد الذي يرغب في استخدام هذه المنتجات.
- ضرورة الالتزام بالمادة رقم 62 من قانون الجهاز المركزي للمناقصات رقم 49 لعام 2016 والمتعلقة بأفضلية المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني حسب النظم واللوائح المتبعة.
- هذا الاعتماد لا يعفي هذه المنتجات من إجراء الفحوصات اللازمة والدورية عند التوريد لأي مشروع.
- في حال تغيير بلد المنشأ للمنتج (مصر) يعتبر هذا الاعتماد لاغياً .
- يحق للوزارة المرور والكشف على المنتج أعلاه للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات في أي وقت خلال فترة سريان شهادة الاعتماد.
- هذا الاعتماد ساري المفعول لمدة سنتين (شريطة سريان تراخيص الشركة) مع مراعاة تقديم طلب تجديد الاعتماد قبل شهرين من تاريخ انتهاء الشهادة

وكيل وزارة الأشغال العامة





شهادة اعتماد

الأبواب المقاومة للحريق صنع شركة (Meixin) الصينية

٧١١١٨
٢٠١٦/٥/٤

اسم الشركة / المصنع :

شركة السابل الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.

العنوان :

فاكس: 22430755

ت: 22450500 - 22450400

الرمز البريدي: 13118 - الكويت

ص.ب: 25731 الصفاة

القبلة - قطعة (11) مبني (44) مجمع شركة برج المدينة العقارية - مكتب (4) الدور الأول

تاريخ الانتهاء

2018 / 3 / 28

تاريخ الإصدار

2016 / 3 / 29

وصف المواد المعتمدة :

- أبواب حديدية مقاومة للحريق من صنع شركة (Meixin) - الصين (بتصريح من شركة DKS الأمريكية).

للأبواب التالية :

FIRE RATED STEEL DOOR						
S . NO	Rating Integrity (Minutes)	Configuration	Maximum Leaf Size	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area (m ²)
			Width × Height			
1	180	Single	120 x 240 cm	650 F 30 min.	3053378	None
2	180	Double	240 x 240 cm	650 F 30 min.	3053378	None

وزارة الأشغال العامة

قطاع المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات

إدارة ضبط الجودة

1/3



STATE OF KUWAIT

MINISTRY OF PUBLIC WORKS



دولة الكويت
وزارة الأشغال العامة

٧/١١٨
٢٠١٦/٥١٤

FRAME and Hardware Specification	
Door Frame	Steel – 129 x 243 cm Single, 249 x 243 cm Double
Hings	Steel or Stainless Steel – Minimum Size 4 x 4
Lever Handle / Lockset	F/R Listed Locking / Latching Point , Panic
Core	Honeycomb paper
Overhead Door Closer	F / R Listed
Tolerances	

FIRE RATED STEEL DOOR						
S. NO	Rating Integrity (Minutes)	Configuration	Maximum Leaf Size	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area (m ²)
			Width × Height			
1	180	Single	120 x 240 cm	650 F 30 min.	3092244	None
2	180	Double	240 x 240 cm	650 F 30 min.	3092244	None

FRAME and Hardware Specification	
Door Frame	Steel – 129 x 243 cm Single, 249 x 243 cm Double
Hings	Steel or Stainless Steel – Minimum Size 4 x 4
Lever Handle / Lockset	F/R Listed Locking / Latching Point , Panic
Core	Polystyrene Foam
Overhead Door Closer	F / R Listed
Tolerances	

FIRE RATED STEEL DOOR						
S. NO	Rating Integrity (Minutes)	Configuration	Maximum Leaf Size	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area (m ²)
			Width × Height			
1	180	Single	120 x 300 cm	650 F 30 min.	3079045	None
2	180	Double	240 x 300 cm	650 F 30 min.	3079045	None

وزارة الأشغال العامة
قطاع المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات
إدارة ضبط الجودة

213





٧١١١٨
٢٠١٦/٥١٤

FRAME and Hardware Specification	
Door Frame	Steel – 129 x 303 cm Single, 249 x 309 cm Double
Hings	Steel or Stainless Steel – Minimum Size 4 x 4
Lever Handle / Lockset	F/R Listed Locking / Latching Point , Panic
Core	Steel Stiffened
Overhead Door Closer	F / R Listed
Tolerances	

الملاحظات:

إصدار لوحة البيانات المعدنية من قبل المختبر المعتمد بحيث تحمل اسم وشعار المختبر والشركة المنتجة ودرجة حرارة التحمل ورقم التسلسل. التقدم بهذه المنتجات من خلال المقاولين المعتمدين لمشاريع وزارة الأشغال العامة التي يطلب فيها استخدام هذه المنتجات شريطة أن يطابق المواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة والمواصفات الخاصة بالعقد الذي يرغب في استخدام هذه المنتجات. هذا الاعتماد لا يعني هذه المنتجات من إجراء الفحوصات اللازمة عند التوريد لأي مشروع. تتلزم وزارة الأشغال العامة بتطبيق القرار الوزاري رقم (6) لعام 1987 والقرار المعدل له رقم (282) لعام 2000 والخاص بمنح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذات المنشأ الوطني . ضرورة سريان شهادة اعتماد الإدارة العامة و الإطفاء . التقيد بلوائح ومواصفات وشروط الإدارة العامة للإطفاء . ضرورة تقديم شهادة ضمان ونتائج فحص مع كل شحنة يتم توريدها إلى داخل دولة الكويت. في حالة تغيير بلد المنشأ للمنتج (الصين) يعتبر هذا الاعتماد لاغياً. هذا الاعتماد ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخه ويراعى التجديد في حينه.

وكيل وزارة الأشغال العامة

م/طلال مرضي عبدالله الأدينية
الوكيل المساعد
لقطاع المركز الحكومي للفحوصات
وضبط الجودة والأبحاث
1

وزارة الأشغال العامة
قطاع المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات
إدارة ضبط الجودة

3/3

