



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م.ط. / و.ق. / 150 - ٨٧ / ك.ف.س

التاريخ: 2019 / 07 / 2 م

الموافق: 29 / شوال / 1440 هـ



المحترمين

السادة / شركة السابيل الوطنية للتجارة العامة والمقاولات
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تجديد اعتماد أبواب معدنية مقاومة للحريق

انتاج شركة فرانس ميتال المصرية ماركة سيكو

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وردا على طلبكم المؤرخ بتاريخ (2019/6/23م) وبعد دراسة الكتلوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL رقم (R22162 ، R3791 ، R3821) نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد أبواب معدنية مقاومة للحريق صنع الشركة المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي

STEEL DOOR FIRE RATED - LEAF SIZE							
S. No.	Model	Rating Integrity (Minutes)	Configuration	Maximum Leaf size	Insulation(Min.)	Smoke	Glazing Area (M ²)
				Height X Width			
1	Medallion	180	Single acting single leaf	3048 x 1219	N/A	Yes, UL 22161	N/A
			Single acting double leaf	3048 x 2438			
		90	Single acting single leaf	3048 x 1219	250° temperature rise	Yes, UL 22161	
			Single acting double leaf	3048 x 2438 3658 x 3048			
2	Regent (Omega)	180	Single acting single leaf	2743 x 1219	N/A	Yes, UL 22161	N/A
			Single acting double leaf	2438 x 2438			
3	Imperial, Versa door, Gamma	180	Single acting single leaf	2438 x 1219	N/A	Yes, UL 22161	N/A
			Single acting double leaf	2438 x 2438			
		90	Single acting double leaf	2743 x 2438			

صفحة 1 من 2



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م. ط. / وق. / 150 -

التاريخ: 2019 / 07 / 2 م

الموافق: 29 / شوال / 1440 هـ

4	Fuego	180	Single acting single leaf	2743 x 1219	250° temperature rise	Yes, UL 22161	N/A
			Single acting double leaf	2438 x 2438			

Frame and Hardware Specification	
Door Frame	Galvanized and Cold Rolled Steel
Hinges	Steel or Stainless Steel
Lever Handle / Lockset	Any fire rated listed single point lock, Rim, Mortise, Vertical Rod
Core	Paper Honeycomb(omega), Polyurethane foam(madera, Imperial), steel stiffened and mineral core(medallion), mineral fire core(fuego)
Overhead Door Closer	Fire rated listed

شريطة التقيد بجميع قوانين ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ على أن يتم تنفيذ هذه المواد من قبل الجهاز الفني المعتمد. علماً أن صلاحية هذا الاعتماد حتى تاريخ: 2021/7/1.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية

م. نور عبد الرحمن الحبيبي
مراقب اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء



رائد
المهندس / سالم خالد الخرش
تسليم معدات الاطفاء والمواصفات الفنية

صفحة 2 من 2

ص.ب 22228 الصفاة، الرمز البريدي 13083 الكويت - هواتف البدالة: 22056888 - فاكس: 22056816

www.kfsd.gov.kw

State of Kuwait
Kuwait Fire Force



دولة الكويت
قوة الإطفاء العام



م ط / وق / ١٥٠ -

٠٨ جمادى الثاني ١٤٤٢ هـ

٢٠٢١ / ٠١ / ٢١ م

المحترمين

السادة / شركة السابل الوطنية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اعتماد أبواب خشبية مقاومة للحريق
صنع الشركة البرتغالية Vicaima

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ردا على طلبكم بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني BM TRADA رقم (012)، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم ١٦/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٠، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد أبواب خشبية مقاومة للحريق صنع الشركة البرتغالية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجداول التالية.

FIRE RATED WOOD DOOR T/R: Chilt/A13093						
Sr. #	Rating Integrity (minutes)	Configuration	Maximum Leaf Size Width x Height (mm)	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area M ²
1	60	Single door single and double acting	1192 x 2300 x 54mm	60min	Yes	0.065M ²
2	60	Double door single and double acting	950 x 2444 x 54mm	60min	Yes	0.065M ²



State of Kuwait
Kuwait Fire Force



دولة الكويت
قوة الإطفاء العام



م ط / وق / ١٥٠ -
٠٨ جمادى الثاني ١٤٤٢ هـ
٢٠٢١ / ٠١ / ٢١ م

Frame and Hardware Specification	
Door Frame	Hardwood- Sapele, Sapelli Entandrophragma with a density of 670 kg/m ³
Hinges	Hoppe/Arrone 8680 & 8185 + Hager BB 1191 & BB 6191, Cerf no, (R14627), (CF 5288) and (CF 369)
Lever Handle / Lockset	Hoppe/Arrone 8100 Cerf no, (CF 5022)
Core	Particle Board
Overhead Door Closer	Hoppe/Arrone 8200 & 5200 + Geze TS2000, Cerf no, (CF 252) and (CF 295)
Tolerances	4 mm

FIRE RATED WOOD DOOR T/R: Chilt/A13093						
Sr. #	Rating Integrity (minutes)	Configuration	Maximum Leaf Size Width x Height (mm)	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area M ²
1	60	Single door single and double acting	1192 x 2300 x 54mm	60min	Yes	0.065M ²
2	60	Double door single and double acting	950 x 2444 x 54mm	60min	Yes	0.065M ²

استم الإطفاء
مكتب الإطفاء العام
الكويت



Chilt



Frame and Hardware Specification	
Door Frame	1.5mm mild steel or stainless steel
Hinges	Hoppe/Arrone 8680 & 8185 + Hager BB 1191& BB 6191, Cerf no, (R14627), (CF 5288) and (CF 369)
Lever Handle / Lockset	Hoppe/Arrone 8100 Cerf no, (CF 5022)
Core	Particle Board
Overhead Door Closer	Hoppe/Arrone 8200 & 5200 + Geze TS2000, Cerf no, (CF 252) and (CF 295)
Tolerances	4 mm

FIRE RATED WOOD DOOR T/R: Chilt/A05151						
Sr. #	Rating Integrity (minutes)	Configuration	Maximum Leaf Size Width x Height (mm)	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area M ²
1	90	Single door single acting	1072 x 2400 x 64mm	90min	Yes	0.065M ²
2	90	Double door single acting	915 x 2200 x 64mm	90min	Yes	0.065M ²

State of Kuwait
Kuwait Fire Force



دولة الكويت
قوة الإطفاء العام



م ط / وق / ١٥٠ -

٠٨ جمادى الثاني ١٤٤٢ هـ

٢٠٢١ / ٠١ / ٢١ م

Frame and Hardware Specification	
Door Frame	1.5mm mild steel or stainless steel
Hinges	Hoppe/Arrone 8680 & 8185 + Hager BB 1191& BB 6191, Cerf no, (R14627), (CF 5288) and (CF 369)
Lever Handle / Lockset	Hoppe/Arrone 8100 Cerf no, (CF 5022)
Core	Particle Board
Overhead Door Closer	Hoppe/Arrone 8200 & 5200 + Geze TS2000, Cerf no, (CF 252) and (CF 295)
Tolerances	4 mm

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات قوة الإطفاء العام الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضاً اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ، علماً بأن الاعتماد صالح لغاية تاريخ

٢٠٢٢/٠٧/٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


نائب الرئيس لقطاع الوقاية

مستفيد

م.م. أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الحميد
مراقب اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء



Page 4 of 4



Handwritten signature



الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate



٧٤٤٣

الإشارة : م / ط / وق / ١٥٠ / -

التاريخ : ٢٠١٦ / ٥ / ٢ م

المحترمين

السادة / شركة السابل الوطنية للتجارة العامة والمقاولات
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد أبواب خشبية مقاومة للحريق
Star Wood Industries الشركة الاماراتية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (170-03/16-G) المؤرخ في ٢٠١٦/٣/١٤ ، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني Chiltern رقم (080) ، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم (٢٠١٦/٦) بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد أبواب خشبية مقاومة للحريق صنع الشركة الاماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجداول التالية.

Fire Rated Wood Door						
S. No.	Rating Integrity (Minutes)	Configuration	Maximum Leaf size Height x Width x Thickness (mm)	Insulation (Min.)	Smoke	Glazing Area (M ²)
1	60	Single Acting, Double Leaf Door	2135 x 852 x 55	60	Yes	0.065
2	90	Single Acting, Single Leaf Door	2143 x 1020 x 64	90	Yes	None



الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate



الإشارة : م ط / وق / ١٥٠ -

التاريخ : ٢٠١٦ / ٥ / ٢ م

Frame and Hardware Specification	
Door Frame	Steel 1000 X 2200 mm
Hinges	3 nos. stainless steel 102 x 30 x 2.9mm butt ball bearing hinges, Halspan
Lever Handle / Lockset	F/R listed Locking / Latching Point, Panic
Core	Particle Board + Halspan
Overhead Door Closer	F/R Listed + Halspan
Seal	Halspan Limited H90 intumescent seal ref: SLS-KIT-102

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

الإدارة العامة للإطفاء
قطاع الوقاية من الحرائق العامة



نسخة إلى
/ مراقبة اعتماد مقاولي وتجار معدات الإطفاء
/ الملف



الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate



٧٤٢٨

م ط/ و ق/ ١٥٠ -

المحترمين

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/٠٦

السادة / شركة السابل الوطنية للتجارة العامة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تجديد اعتماد أبواب خشبية مقاومة للحريق صنع

الشركة الأمريكية VT Industries

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٦/٠٣/٠٩، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي Intertek، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد أبواب خشبية مقاومة للحريق صنع الشركة الأمريكية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

Wood Doors Fire Rated - Leaf Sizes							
S. No.	Rating integrity (Minutes)	Configuration	Maximum leaf Size		insulation	smoke	Glazing Area (m ²)
			Max width (mm)	Max Height (mm)			
1	90	Single Door set.	1220	3048	30 min	No	None
2		Double Door set.	2440	2744			
3	45	Single Door set.	1220	3048		No	0.065
4		Double Door set.	2440	2744			



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



م ط/ و ق / ١٥٠ -

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/٠٦

موصفات الأبواب كالاتي:

Frame and Hardware Specification	
Door Frame	Metal Frame
Hinges	Ball bearing, steel, minimum height 114mm
Lever handles/Lockset	Latching lock surface / concealed exit device
Core	Mineral
Insulation	Mineral core
Overhead Door Closers	Surface mounted

شريطة التقيد بجميع مواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ. علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ر/ نائب المدير العام لشؤون الوقاية

مديرة إدارة وقاية محافظة العاصمة



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص

/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء

/ الملف

[Handwritten signature]